



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР  
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

Постановление № 80  
о назначении административного наказания

«20» декабря 2019 года

п. Переяславка  
(город, район, село)

Я, государственный инспектор муниципального района имени Лазо по пожарному надзору лейтенант внутренней службы Алексеенко Владимир Сергеевич  
(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору)

по адресу: 682910, Хабаровский край, район имени Лазо, п. Переяславка, пер. Коммунальный, 4, рассмотрев материалы дела № 93 об административном правонарушении:

На гражданина (ку) Подрязская Валентина Владимировна  
(фамилия, имя, отчество)  
проживающего (ую) Хабаровский край, район имени Лазо, с. Екатеринославка, ул. Кирова, д. 226, кв. 2  
(указывается адрес места жительства)

дата и место рождения 09.04.1990, с. Екатеринославка, района им. Лазо, Хабаровского края

Документ, удостоверяющий личность Паспорт 0809 916939 выдан отделением УФМС России по Хабаровскому краю в районе имени Лазо 12.05.2010

работающего (ую) Муниципальная бюджетная общеобразовательная организация начальная общеобразовательная школа с. Екатеринославка муниципального района имени Лазо Хабаровского края  
(наименование предприятия)

в качестве завхоза, ответственного за пожарную безопасность, приказ №54 от 19.06.2019  
(занимаемая должность)

На предприятие, субъект предпринимательской деятельности

(полное наименование предприятия, субъекта предпринимательской деятельности; серия, № регистрационного свидетельства, юридический адрес, почтовый адрес, № расчетного счета, наименование кредитной организации)

Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: нет

Материалами установлено, что лицо, в отношении которого рассматривается дело: в 09 час. 00 мин. 03.12.2019 г. в ходе проведения плановой выездной проверки в отношении Муниципальной бюджетной общеобразовательной организации начальной общеобразовательной школы п. Екатеринославка муниципального района имени Лазо Хабаровского края, расположенной по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, с. Екатеринославка, ул. Ленина, 18 а, выявлены нарушения требования пожарной безопасности, установленные: Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Технический регламент); Правилами противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 (далее Правила Противопожарного режима); СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации (далее СП 9.13130.2009).  
(указывается время, дата, адрес, место совершения правонарушения; законодательные или нормативные акты, требования которых нарушены)

а именно:

п.п. б) п. 23 Правил Противопожарного режима: на объекте защиты - допущено хранение в подвальном помещении, а также в помещении котельной (помещение № 35 технического паспорта от 17.07.2012г. инв. № 14144) различных предметов и материалов;  
абз 1 п. 63 Правил Противопожарного режима: на объекте защиты - не обеспечено составление план - графика проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и плановому ремонту систем противопожарной защиты здания школы;  
абз. 1 п. 70 Правил Противопожарного режима: на объекте защиты - не обеспечено соблюдение сроков перезарядки и освидетельствования огнетушителей;



абз. 2 п. 475 Правил Противопожарного режима: на объекте защиты - запорно-пусковые устройства огнетушителей №7, №10 не опломбированы одноразовыми пломбами;

п. 478 Правил Противопожарного режима, п. 4.3.5., 4.3.6., 4.3.7, 4.3.14 СП 9.13130.2009: на объекте защиты - не обеспечена своевременная перезарядка огнетушителей, а также ведение учета в специальном журнале произвольной формы, периодичности сроков их перезарядки;

п.п. д) п. 23. Правил Противопожарного режима: на объекте защиты - отсутствуют двери, предусмотренные проектной документацией эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и тамбуров (дверь в тамбур расположенного напротив столовой, дверь расположенная справа от парадного входа);

п.п. «в» п. 42 Правил Противопожарного режима: на объекте защиты - снаружи над эвакуационным (пожарным) выходом №3 эксплуатируется электрический светильник со снятым колпаком (рассеивателем) предусмотренный конструкцией;

п. 21. Правил Противопожарного режима: на объекте защиты - не обеспечена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) не реже 1 раза в год с составлением акта (протокола). Инструкция завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ со сроками периодичности проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) на объекте защиты отсутствует;

абз. 1-2 п. 61. Правил Противопожарного режима: на объекте защиты - не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (на объекте защиты в тамбуре эвакуационного (пожарного) выхода эксплуатируется пожарный извещатель со снятым колпаком (крышкой) предусмотренный конструкцией извещателя).

(указывается событие административного правонарушения)

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4, КоАП РФ  
(указывается статья и законодательный акт, предусматривающие административную ответственность за совершение административного правонарушения)

Мотивированное решение по делу:

Рассмотрев представленные материалы, выявил нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

п.п. б) п. 23 Правил Противопожарного режима: на объекте защиты - допущено хранение в подвальном помещении, а также в помещении котельной (помещение № 35 технического паспорта от 17.07.2012г. инв. № 14144) различных предметов и материалов;

абз 1 п. 63 Правил Противопожарного режима: на объекте защиты - не обеспечено составление план - графика проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и плановому ремонту систем противопожарной защиты здания школы;

абз. 1 п. 70 Правил Противопожарного режима: на объекте защиты - не обеспечено соблюдение сроков перезарядки и освидетельствования огнетушителей;

абз. 2 п. 475 Правил Противопожарного режима: на объекте защиты - запорно-пусковые устройства огнетушителей №7, №10 не опломбированы одноразовыми пломбами;

п. 478 Правил Противопожарного режима, п. 4.3.5., 4.3.6., 4.3.7, 4.3.14 СП 9.13130.2009: на объекте защиты - не обеспечена своевременная перезарядка огнетушителей, а также ведение учета в специальном журнале произвольной формы, периодичности сроков их перезарядки;

п.п. д) п. 23. Правил Противопожарного режима: на объекте защиты - отсутствуют двери, предусмотренные проектной документацией эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и тамбуров (дверь в тамбур расположенного напротив столовой, дверь расположенная справа от парадного входа);

п.п. «в» п. 42 Правил Противопожарного режима: на объекте защиты - снаружи над эвакуационным (пожарным) выходом №3 эксплуатируется электрический светильник со снятым колпаком (рассеивателем) предусмотренный конструкцией;

п. 21. Правил Противопожарного режима: на объекте защиты - не обеспечена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) не реже 1 раза в год с составлением акта (протокола). Инструкция завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ со сроками периодичности проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) на объекте защиты отсутствует;

абз. 1-2 п. 61. Правил Противопожарного режима: на объекте защиты - не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (на объекте защиты в тамбуре эвакуационного (пожарного) выхода эксплуатируется пожарный извещатель со снятым колпаком (крышкой) предусмотренный конструкцией извещателя).

(обстоятельства выявленные в ходе обследования; установленные нарушения требований пожарной безопасности, в том числе длящиеся)

Заслушав доводы физического лица, законного представителя юридического лица, защитника, представителя:

*Вину свою признаю состоянием согласия, нарушения будут устранены сразу*



(заявления объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об административных правонарушениях (согласие или несогласие с выявленными нарушениями требований пожарной безопасности; порядком проведения обследования; причины несогласия с протоколом об административном правонарушении)

признание или не признание доводов физического лица, законного представителя юридического лица, защитника, представителя по указанным замечаниям

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34, 29.10 КоАП РФ  
(указывается статья и законодательный акт, определяющие пределы полномочий должностного лица рассматривающего дело об административном правонарушении)  
и принимая во внимание: раскаяния виновного лица  
(указываются обстоятельства смягчающие или отягчающие административную ответственность)

ПОСТАНОВИЛ:

Подрызской Валентине Владимировне

(указывается ф., и., о., физического лица; полное наименование юридического лица)

в соответствии с Протокол № 93 об административном правонарушении составленным 20.12.2019 г., ст. инспектором ОНПР по муниципальному району имени Лазо УНПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Алексеенко В.С. признать виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КОАП РФ и назначить административное наказание в виде:

Предупреждения

(указывается вид административного наказания: предупреждение; административный штраф)

Объявить Подрызской Валентине Владимировне

(указывается ф., и., о., физического лица или законного представителя юридического лица)

что жалоба на настоящее постановление может быть подана в течении 10 суток со дня вручения или получения копии постановления непосредственно в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу; через орган, вынесший данное постановление, или непосредственно в суд.

Настоящее постановление вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления; после истечения срока, установленного для обжалования решения по жалобе, протесту.

Настоящее постановление вступает в законную силу « 31 » 12 2019 года.

Подпись лица, вынесшего постановление \_\_\_\_\_ В.С. Алексеенко

Копию постановления получил 20.12.2019г \_\_\_\_\_ В.В. Подрызская  
Валентине Владимировне

(дата, подпись, фамилия, инициалы физического лица или законного представителя юридического лица; либо отметка о направлении почтой (№ заказного письма))

Дата вступления постановления в законную силу «    »    20    г. \_\_\_\_\_  
(заполняется при направлении постановления в подразделение Федеральной службы судебных приставов)

Отметка об исполнении постановления

Постановление № \_\_\_\_\_ от «    »    20    года исполнено \_\_\_\_\_  
(указывается дата и № финансового документа)

Постановление направлено для принудительного исполнения: «    »    20    г.