



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

Протокол № 92
об административном правонарушении

10 час. 00 мин.

«20» декабря 2019 года

п. Переяславка
(город, район, село)

Я, государственный инспектор муниципального района имени Лазо по пожарному надзору лейтенант внутренней службы Алексеенко В.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, составившего протокол)

руководствуясь ст. 23.34, ст. 28.2, ч.1 ст. 28.3, ст. 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составил настоящий протокол о том что, гражданин (ка)

1. Фамилия, имя, отчество Макаренко Ольга Викторовна
2. Дата и место рождения 12.11.1982, п. Переяславка, района им. Лазо, Хабаровского края
3. Гражданство гр. России
4. Адрес места жительства Хабаровский край, район имени Лазо, п. Переяславка, ул. Южная, д. 1, кв. 8
5. Место работы Муниципальная бюджетная общеобразовательная организация начальная общеобразовательная школа с. Екатеринославка муниципального района имени Лазо Хабаровского края
6. Занимаемая должность директор
7. Документ, удостоверяющий личность Паспорт 0816 408485 выдан отделением УФМС России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в районе имени Лазо 28.12.2016
8. Привлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда нет

в 09 час. 00 мин. 03.12.2019 г. в ходе проведения плановой выездной проверки в отношении Муниципальной бюджетной общеобразовательной организации начальной общеобразовательной школы п. Екатеринославка муниципального района имени Лазо Хабаровского края, расположенной по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, с. Екатеринославка, ул. Ленина, 18 а, выявлены нарушения требования пожарной безопасности, установленные: Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ (далее 69-ФЗ); Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Технический регламент); Правилами противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 (далее Правила Противопожарного режима); «СНИП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее СНИП 21-01-97*); СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (далее СП 2.13130.2012); СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации (далее СП 9.13130.2009); ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования (далее ГОСТ 12.1.004-91); СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (далее СП 4.13130.2013); НПБ 75-98 Приборы приемно-контрольные пожарные. Приборы управления пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний (далее НПБ 75-98); «РД 009-02-96. Система руководящих

документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»:
(указывается время, дата, адрес, место совершения правонарушения; законодательные или нормативные акты, требования которых нарушены)

а именно:

- п.п. б) п. 23 Правил Противопожарного режима: на объекте защиты - допущено хранение в подвальном помещении, а также в помещении котельной (помещение № 35 технического паспорта от 17.07.2012г. инв. № 14144) различных предметов и материалов;
- абз 1 п. 63 Правил Противопожарного режима: на объекте защиты - не обеспечено составление план - графика проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и плановому ремонту систем противопожарной защиты здания школы;
- п. 3 Правил Противопожарного режима: на объекте защиты - директором МБОУ НОШ с. Екатеринославка муниципального района имени Лазо Хабаровского края Макаренко О. В. не пройдено обучение по пожарно-техническому минимуму;
- абз. 1 п. 70 Правил Противопожарного режима: на объекте защиты - не обеспечено соблюдение сроков перезарядки и освидетельствования огнетушителей;
- абз. 2 п. 475 Правил Противопожарного режима: на объекте защиты - запорно-пусковые устройства огнетушителей №7, №10 не опломбированы одноразовыми пломбами;
- п. 478 Правил Противопожарного режима, п. 4.3.5., 4.3.6., 4.3.7, 4.3.14 СП 9.13130.2009: на объекте защиты - не обеспечено своевременная перезарядка огнетушителей, а также ведение учета в специальном журнале произвольной формы, периодичности сроков их перезарядки;
- абз. 2 п. 43 Правил Противопожарного режима, п. 6.22. СНиП 21-01-97*, п. 4.3.1 СП 1.13130.2009, п.п. 7.6.1 - 7.6.3 СП 52.13330.2016: на объекте защиты - отсутствует эвакуационное (аварийное) освещение, которое должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения;
- п.п. д) п. 23. Правил Противопожарного режима: на объекте защиты - отсутствуют двери, предусмотренные проектной документацией эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и тамбуров (дверь в тамбур расположенного напротив столовой, дверь расположенная справа от парадного входа);
- п.п. «в» п. 42 Правил Противопожарного режима: на объекте защиты - снаружи над эвакуационным (пожарным) выходом №3 эксплуатируется электрический светильник со снятым колпаком (рассеивателем) предусмотренный конструкцией;
- п. 21. Правил Противопожарного режима: на объекте защиты - не обеспечена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) не реже 1 раза в год с составлением акта (протокола). Инструкция завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ со сроками периодичности проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) на объекте защиты отсутствует;
- п. 65. Правил Противопожарного режима: на объекте защиты - диспетчерский пункт (пожарный пост) не обеспечен телефонной связью;
- п. 14 ст. 2, ст. 5, ч. 3 ст. 53 Технического регламента; раздел 4 ГОСТ 12.1.004-91: на объекте защиты - не проведено нормирование численности людей в условиях безопасности их при пожаре. Согласно, требований, безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре считается обеспеченной, если интервал времени момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону превышает необходимого времени эвакуации людей при пожаре;
- абз. 1-2 п. 61. Правил Противопожарного режима: на объекте защиты - обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (на объекте защиты в тамбуре эвакуационного (пожарного) выхода эксплуатируется пожарный извещатель со снятым колпаком (крышкой) предусмотренный конструкцией извещателя);
- п. 1 ст. 59, ч. 2, 3, 8 ст. 88, табл. 23, 24 Технического регламента; абз. 2 5.6.4 СП 4.13130.2013: на объекте защиты - электрошитовая не выделена (со стеной коридора) противопожарной перегородкой не ниже 1-го типа;
- ч. 10 ст. 83 Технического регламента, п. 9.2.5 НПБ 75-98; п. 1.10, п.1.11 1.12 РД009-02-96: на объекте защиты - срок службы приборов автоматической пожарной сигнализации и управления, а также пожарных извещателей превышает десять лет, при отсутствии комиссионный документ о пригодности эксплуатации пожарной сигнализации.
(указывается событие административного правонарушения)

за что предусмотрена административная ответственность ч.1 ст. 20.4 КОАП РФ
(указывается статья и законодательный акт, предусматривающие административную ответственность за данное административное правонарушение)

факт правонарушения подтверждают:

(фамилия, имя, отчество,

(дата, подпись)

адрес места жительства)

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

Статья 25.3. Законные представители физического лица

1. Защиту прав и законных интересов физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или потерпевшего, являющихся несовершеннолетними либо по своему физическому или психическому состоянию лишенных возможности самостоятельно реализовать свои права, осуществляют их законные представители.

2. Законными представителями физического лица являются его родители, усыновители, опекуны или попечители.

3. Родственные связи или соответствующие полномочия лиц, являющихся законными представителями физического лица, удостоверяются документами, предусмотренными законом.

4. Законные представители физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, и потерпевшего имеют права и несут обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом в отношении представляемых ими лиц.

5. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном лицом в возрасте до восемнадцати лет, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя указанного лица.

Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мне разъяснены

Макаренко О.В.
(подпись фамилия, инициалы)

С протоколом ознакомлен (а)

Макаренко О.В.
(подпись, фамилия, инициалы)

Объяснения и замечания физического лица по содержанию протокола

Статья 51 Конституции Российской Федерации: «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом»

Макаренко О.В.
(подпись, фамилия, инициалы)

С протоколом ознакомлен, протокол рассмотрен на месте 20.12.2019г.

Время и место рассмотрения дела об административном правонарушении _____ часов _____ минут
года п. Переяславка пер. Коммунальный, 4

мне объявлены

Макаренко О.В.
(подпись, фамилия, инициалы)

Копию протокола получил 20.12.2019г.

Макаренко О.В.
(дата, подпись, фамилия, инициалы; либо отметка о направлении почтой (№ заказного письма))

Подпись должностного лица, составившего протокол

В.С. Алексеенко